പദ്ധതിയിൽ 65.83 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2015 ഡിസംബർ 31 വരെ 1,41,251 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ 2,78,808 പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ ബോർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്ഷന് അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഇനി 2278 പേർക്ക് മാത്രമേ വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നൽകുവാനുള്ളൂ. അത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ ഗുണഭോക്താവ് സ്വന്തം ചെലവിൽ എടുത്ത കണക്ഷനുകൾ, RGGVY പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയ കണക്ഷനുകൾ, പുതിയ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ DDUGJY പ്രകാരം നൽകിയ കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ RGGVY (രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണക്ടഡ് ലോഡ് പരിധിയില്ലാതെ എല്ലാ ബി.പി.എൽ. അപേക്ഷകർക്കും ബോർഡ് സൗജന്യമായി ഗാർഹിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ മറ്റ് വിഭാഗക്കാർക്ക് RGGVY പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഓവർഹെഡ് ലൈനുകൾ നിർമ്മിച്ച് W.P. കണക്ഷനുവേണ്ട തുക ഈടാക്കിയും ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയായ DDUGJY (ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്ധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന) പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് സൗജന്യമായി കണക്ഷനുകൾ നൽകാനാകും. ഇതുവഴി സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

(സി) 2015-16, 2016-17 വർഷത്തിലെ വാർഷിക പദ്ധതി ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16-ലേക്കുള്ള purchase plan അംഗീകരിച്ച് സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (SCM)-നെയും മേഖലാ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി എല്ലാ മാസവും വിലയിരുത്തുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഓഫീസിന് രൂപംകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ

26 (411) ശ്രീ. ബി. ഡി. ദേവസ്സി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ചാലക്കുടി കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിഭജിച്ച് പോട്ടയിലും കൊരട്ടി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിഭജിച്ച് കാടുകുറ്റിയിലും പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പരിധി 50 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾ 25,000-ൽ അധികമാവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പരിധി 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾ 20000-ൽ അധികമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബോർഡ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്നത്. ചാലക്കുടി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിഭജിച്ച് പോട്ടയിലും കൊരട്ടി, അന്നമനട എന്നീ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ വിഭജിച്ച് കാടുകുറ്റിയിലും പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസലുകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സെക്ഷൻ വിഭജനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചാലക്കുടി, കൊരട്ടി, അന്നമനട എന്നീ സെക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ടി സെക്ഷനുകൾ വിഭജിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

ചെറായി സബ്സ്റ്റേഷൻ

27 (412) ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചെറായി 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കേസിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ യഥാസമയം കെ.എസ്.ഇ.ബി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; എങ്കിൽ എന്നാണ് ഇത്തരം രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷമുള്ള തുടർനടപടി സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി. വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;

(സി) ഇതു സംബന്ധിച്ച് അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി. സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന തുടർനടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ-സി) 110 കെ.വി. പറവൂർ-ചെറായി ലൈൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ട് നിയമിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മിഷൻആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും കെ.എസ്.ഇ.ബി. 29-10-2013, 30-10-2013, 4-12-2013, 17-12-2013, 19-6-2014, 17-11-2014 എന്നീ തീയതികളിൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷവും അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മിഷൻറിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട്, കേസ് തീരുമാനമാക്കാൻ 20-3-2014, 16-6-2015, 26-9-2015 എന്നീ തീയതികളിൽ കത്തുകൾ മുഖേനയും 11-2-2015, 19-6-2015, 12-8-2015, 17-9-2015, 9-10-2015, 30-11-2015 എന്നീ തീയതികളിൽ നേരിട്ടും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly